AAN 2

Edasi vt. joon. ELV-1

N

AHXAMK-WM 3x120Al+62l; L=360/395m
AHXAMK-WM 3x120Al+62l; L=370/405m
F-1 (Lasila asula) AXPK 4G240; L=305/330m

3xø160mm; L=3x36m (kl. A)
160mm; L=36m (kl. A)
Reservava!

3xø160mm; L=3x108m (kl. A)
160mm; L=108m (kl. A)
Reservava!

1m 10kV ÕL teljest

HEKA 1VM 1000-2(trafo 1000kVA)
Projekteeritav 10/0,4kV komplektalajaam

3m (kinnistu piirinurgast)
AJ sidumise baas-joon

Kesküla 66204:003:0206

ø160MM, L=18m
(KL. B)

KK

3m (kinnistu piirist)
AJ sidumise baas-joon

1m kinnistu piirist

Raudkivi 66204:003:0211

"LASILA TÖÖKOJA"
Demont. KTPN-10/250
1m
Kinnistu piirist

Jätkumuhv "JM5"
F-5 AXPK 4G16; L=18/30m
AXPK 4G16; L=10m
Kilbi "1LK" toitekaabel lõpumastil (F-5)

Lasila töökoja 66204:003:0230

SILA KOOL I) AXPK 4G95; L=55/70
SILA KOOL II) AXPK 4G95; L=55/70m
EVESKI) AXPK 4G150; L=60/80m
KA 3x50+70) AXPK 4G70; L=60/80m

F-4
F-5
F-2
F-3

Jätkumuhvid "JM2" ja "JM3"
(Lasila koolimaja toitekaablid)

1LK
Liitumiskilp mastil nr. (1) F-5
In=3x16A
Mihkel Nõmme elamu

Lasila pumpla 66204:003:0204

F-4 (AMKA 3x120+95)
F-5 (AMKA 3x50+70)

Tiigi 66204:003:0020

Söödi 66204:003:0202

Viinavabriku 66204:003:0212

Tiigi tn 2 66204:003:0236

Kivisöödi 66204:003:0208

KL käänukoht
10kV ÕL teljel

X=6570200

Objekt	Lääne-Virumaa Rakvere vald Kadrina 110/10kV AJ Neeruti fiidri Lasila 10kV HL rek.
Tellija	AS VÕRGUPIHITUS
Joonis	10kV EÜL. 0,4kV EÜL. 10/0,4kV ALAJAAM Asendiplaan 2

ELV-2

Juhataja	Peep Elevant		Töö nr. 320/2009
Projekteeris	Peep Elevant		Tööprojekt
			2009

OÜ APE ELEKTER * Äriregistrikood 10618155 * Registrikood EE10618155
Narva mnt. 19-40 * 10120 Tallinn * Eesti Vabariik
Telefon/faks 6 623 121 * GSM 51 05 745 * ape.elekter@email.ee